

# PRÜFZEUGNIS

## zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

Prüfobjekt: **Eichendielenelement mit Oberflächeneinpflege**

**Bezeichnung:** Glimtrex Hartwachs-Öl mit R12-Pulver (5%)  
**Abmessungen:** Diele: Länge variabel,  
Breite/Deckbreite: 145/140 mm; Dicke 15 mm

**Farbe:** Eiche - hell  
**Oberfläche:** eben,  
**Einpflege:** Glimtrex Hartwachs-Öl mit R12-Pulver (5%)

**Oberflächenbearb.:**

1. Vorschleif Korn 80
2. Hartwachs-Öl (60 g/m<sup>2</sup>) gerollt
3. Zwischentrocknung
4. Schleif Korn 120 (leicht geköpft, nicht ausgeschliffen)
5. Hartwachs-Öl (40 g/m<sup>2</sup>) gerollt

**Hersteller/Lieferer:** Glimtrex GmbH  
Orkotten 68  
48291 Telgte

**Auftraggeber:** Glimtrex GmbH  
Orkotten 68  
48291 Telgte

**Zeugnisnummer:** 75711601.001

**Prüfdatum:** 14.06.2016

**Probenahme:** Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

**Prüfgrundlage:** **DIN 51130** (Ausgabe 02/2014)  
"Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft  
– Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr,  
Begehungsverfahren - Schiefe Ebene"

Die Anlieferung des Probelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand.  
Prüfrichtung: Diele längs

**Prüfergebnis:** Mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel: **31,9°**

**Bewertung:** **Klasse der Rutschhemmung: R12**

### SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.


Institut für Wand- und Bodenbeläge

Der Geschäftsführer

gez. Dr.-Ing. Erich H. Nolting

i. V. Dipl.-Ing. Friedrich Höltekemeyer

Großburgwedel, 17.06.2016  
Dr. No/Schu/an



Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.



– Institut für Wand- und Bodenbeläge –  
**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.**

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (051 39) 99 82-0 · Telefax (051 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de

Anerkannte Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstelle d. DIBt und DIN CERTCO, Berlin · Notifizierte Prüfstelle der Kommission der EU, Brüssel, Kenn-Nr. 1212

